

Informatieblad Marel Zuivert – Zuiver Water Service

1.	Naam installatie: Bedrijf:	Marel Zuivert – Zuiver Water Service Marel Zuivert Burgerdijkseweg 10 2678 NZ De Lier 0174-512066 06-30190903 info@marelzuivert.nl www.marelzuivert.nl
2.	Zuiveringsrendement	- ten minste 95% - ten minste 99,5% voor imidacloprid
3.	Omschrijving zuiveringsinstallatie en werkingsprincipe	Naam: Marel Zuivert – Zuiver Water Service Foto`s: zie bijlage Marel Zuivert gebruikt BZG goedgekeurde installaties welke op de BZG lijst voorkomen. Op de Marel Zuivert is aangegeven van welke BZG-installatie gebruik wordt gemaakt.
4.	Voorwaarden voor toepassing	Afhankelijk van de zuiveringsinstallatie wordt verwezen naar het informatieblad van de desbetreffende zuiveringsinstallatie.
5.	Cruciale parameters voor onderhoud	Afhankelijk van de zuiveringsinstallatie verwijzen wordt verwezen naar het informatieblad van de desbetreffende zuiveringsinstallatie.
6.	Handhavingsgevoelige aspecten	<ul style="list-style-type: none"> • De installatie is voorzien van GPS • De installatie staat in constante verbinding met Marel Zuivert om alle activiteiten en gegevens uit te wisselen • Uitgebreide registratie van alle activiteiten zoals: <ul style="list-style-type: none"> - De hoeveelheid behandeld water - Alarmmeldingen - Datum en tijd activiteiten - Storingen • Sluitend facturatiesysteem • Marel Zuivert klanten krijgen inzicht in hun gegevens via een portal, inloggen via www.marelzuivert.nl. Hierin staan alle gegevens met betrekking tot het zuiveren zoals: <ul style="list-style-type: none"> - Abonnement - Factuur - Type installatie - Datum zuiveringsbezoek - Aantal m3 gezuiverd water - Teruglevering gezuiverd water (riool,rioolbuffer etc) • Er is voorfiltratie middels een zelfreinigend filter, het spoelwater hiervan gaat retour naar vuilwatersilo • Na afloop wordt de installatie leeg gepompt, dit water gaat retour naar vuilwatersilo
7.	Datum goedkeuring BZG	

Disclaimer:

Het zuiveringsrendement zoals onder punt 2 in deze tabel aangegeven is alleen geldig voor de installatie met de specificaties zoals gebruikt tijdens het onderzoek en installaties die voldoen aan de typebeschrijving onder punt 3. Verder dient de installatie gebruikt te worden onder de randvoorwaarden zoals toegepast tijdens het onderzoek en beschreven onder punt 4. Bij aanpassingen aan de installatie die mogelijk van invloed zijn op het zuiveringsrendement van de installatie is het zuiveringsrendement zoals opgenomen in de BZG-lijst voor die installatie niet langer geldig.

Bijlage

